

LEGENDA:

CZERPNIA POWIETRZA Z SIATKĄ PRZECIW GRYZOŃOM „PTAKOM"
TYP URZĄDZENIA ZNS 800x710-S
wymiary otworu w ścianie surowym ścianki 800X710mm
Czerpnia wykonana ze stali ocynkowanej

V=800m3/h –II bieg
V=400m3/h –I bieg
V=200m3/h – grawitacja

wentylator dachowy typ np.: Das –250–900/P2
zintegrowany wietrzak dachowy WZs–400/250
V=1600m3/h –II bieg
V=800m3/h –I bieg
V=400m3/h – grawitacja

RS1 – rozdzielnica sterująca ZEUS –2B–5xDas–250/900 P2
RS2 – rozdzielnica sterująca ZEUS –2B–4xDas–250/900 P2
Zw – zawór wypływowy z końcówką do węża
– otulina z pianki poliuretanowej gr.40mm w płaszczu ostonowym z folii PVC+ przewód grzejny (wg oddzielnego opracowania)
– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody np.EPJ Optimus 3,5kW
– umywalka
ZN1 – zawór napowietrzający dn 100
ZB – zbiornik bezodpływowy vv=2000l
kr1 – kratka ściekowa dn 100
L1 – Odwodnienie liniowe

UWAGA:

– Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
– Wietrzaki montować na dachu
– Dla montażu wietrzaków w dachu i czerpni w ścianach należy przewidzieć dodatkową konstrukcję wsporczą
– Wysokość montażu czerpni min 0,5m od wykończonej posadzki,
– Wymiary otworów podano w świetle ścian

Pieczeć firmowa:

Inwestor:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
09-413 Sikórz, Kobierniki 42

Nazwa i adres inwestycji:
MAGAZYN ODPADÓW
Kobierniki- dz. nr ew. 42/7, 42/8, ob. Kobierniki,gm.Stara Biała

Stadium: Projekt Wykonawczy

Nazwa rysunku:
Rzut parteru - instalacje sanitarne - etap II

Data: 03.2014

BRANŻA SANITARNA

Projektował: mgr inż. Adam Szwed upr. nr POM/0063/POOS/06

Sprawdził:

Skala: 1:100

Nr rysunku: 3